

Согласовано:

Начальник МКУ «Управление образования Мотыгинского района»

С.С. Лысенко С.С. Лысенко

«06» сентября 2023г.



Утверждаю:

И.о. заведующей МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида

Л.И. Гусева Л.И. Гусева

«06» сентября 2023г.



Майдукова Галина Александровна

План мероприятий

по устранению нарушений обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) воспитанников МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида, выявленных в ходе плановой выездной проверки ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе 22.08.2023г., в соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований №14288 от 25.05.2023г.

№	Реквизиты предписания	Перечень нарушений, указанных в предписании	Срок исполнения нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок исполнения нарушений	Ответственные за исполнение	Отметка об исполнении
1	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №14288 от 25.08.2023г.	Отсутствие положительного санитарно-эпидемиологического заключения	До 09.09.24г.	Привести в соответствие требованиям п.1 ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и	До 09.09.24г.	Майдукова Г.А.	

				обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
				1.Разработать схемы объемно-планировочных решений помещений пищеблока по последовательности технологических процессов; 2.Разработать проектно-сметную документацию	До 09.09.24г.	Майдукова Г.А.	
2		Протоколы инструментальных измерений параметров микроклимата (протоколы измерений физических факторов за 2022-2023гг. не представлены (отсутствуют).	До 09.09.24г.	Привести в соответствие требованиям п.1 ст.32 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 4 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	До 09.09.24г.	Майдукова Г.А.	

				организации общественного питания населения»			
				Заключить договоры на инструментальные измерения параметров микроклимата	Январь 2024г.	Майдукова Г.А.	
3		В групповых ячейках в моечных столовой посуды над моечными ваннами отсутствует локальная вытяжная система вентиляции (в зоне являющейся источником выделения влаги).	До 09.09.24г.	Привести в соответствие требованиям п.1 ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	До 09.09.24г.	Бочок Т.Л. заместитель заведующей по АХЧ	

				Разработать проектно- сметную документацию на установку локальной вытяжной системы в групповых ячейках над мочными ваннами	До 09.09.24г.	Майдукова Г.А.	
4		На пищеблоке отсутствует локальная вытяжная система вентиляции над мочными ваннами (в зоне являющейся источником выделения влаги).	До 09.09.24г.	Привести в соответствие требованиям п.1 ст.28 ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и	До 09.09.24г.	Бочок Т.Л. заместитель заведующей по АХЧ	

				оздоровления детей и молодежи»			
				Разработать проектно-сметную документацию на установку локальной вытяжной системы в пищеблоке над моечными ваннами	До 09.09.2024г.	Майдукова Г.А.	
5		Покрытие дорожек имеет неровную поверхность, с дефектами (бетонное покрытие выкрошено, имеет выбоины), что может привести к травматизму и представляет угрозу жизни и здоровью детей и персонала.	До 09.09.24г.	Привести в соответствие требованиям п.1 ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	До 09.09.24г.		
				Разработать проектно-сметную документацию на ремонт дорожного покрытия	До 09.09.24г.	Майдукова Г.А.	